

113年11月鋼筋試驗報告紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

承攬廠商：聚全營造股份有限公司

項次	類別	取樣位置	取樣日期	取樣數量 (組)	爐號	試驗日期	試驗報告	試驗 結果	備註
1	結構體工程	1F牆筋	113/11/08	D10(#3)-1支	3103	113/11/11	24S06691	合格	SD280W D10
				D13(#4)-1支	J032				SD420W D13
				D16(#5)-1支	1107				SD420W D16



113 年 11 月 當月材料試驗結果

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累計進場數量 (T)	檢(試)驗 結果	檢(試)驗 及會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期	抽樣數量 (支)	抽樣數量 (支)					
1	壹. 四. 2. 3	113. 10. 23	14. 77T	113. 11. 08	1. 化學成分分析:至少 1 次，或更換料源。 2. 機械性質試驗：每批、不同爐號~各尺度每 25T 取 1 支。	44. 67T	合格	監造：潘書庭 廠商：李呂語絃	結構部位： 1 樓牆 試驗報告編號： 24S06691
	鋼筋，SD280 加工彎紮組立	113. 10. 23		1 支		6 支			
2	壹. 四. 2. 4	113. 10. 23	11. 978T 2. 122T	113. 11. 08		1060. 014T	合格	監造：潘書庭 廠商：李呂語絃	結構部位： 1 樓牆 試驗報告編號： 24S06691
	鋼筋，SD420W 加工彎紮組立	113. 10. 23		1 支 1 支		62 支			



世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室

實驗室地址：花蓮縣吉安鄉民治路351號

電話:(03)8463972 傳真:(03)8463975



鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告

* 工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號：24S06691

* 業 主：花蓮縣文化局

頁 次：第01頁；共01頁

* 監造單位：梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期：113/11/08 17:30

* 承 包 商：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期：113/11/11 14:17

* 委託單位：聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期：113/11/11

* 聯絡資訊：NA

試驗方法：CNS 560：2018

* 結構部位：1F牆筋

取樣日期：113/11/08

* 取樣人員：文化局-郭苓珊；事務所-潘書庭；聚全

本件業經核對無誤並符合商：旭悅鋼鐵有限公司

送驗人員 聚全-莫彥浩

送驗時間：113/11/08 17:30

會驗人員 事務所-潘書庭；聚全-李呂語絃

會驗時間：113/11/11 14:17

檢驗報告判定審核章

監造單位:梁貞誠建築師事務所

本件業經核對無誤並符合

契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上

公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

監造單位複判人員簽名: 二樓星天

☒合格 ☐不合格 1. ④ 扣 114.

[illegible]

附註：(1) 本實驗報告不具將各性質之工程有礙供規範時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

廠商名稱：聚全營造股份有限公司

試驗結果：☒符合 ☐不符合

(3) 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可

(4) 執行試驗場所同實驗室地址

判讀仕據即第 4 情況。

判讀依據即付各情況： 趙志軍

報告簽署人



花蓮縣文化局 花蓮縣新建圖書館統包工程

1F 牆鋼筋取樣



日期：113 年 11 月 08 日

位置：工區內

備註：

1F 牆鋼筋取樣：

SD280W D10(#3)*1 支

SD420W D13(#4)*1 支

SD420W D16(#5)*1 支



日期：113 年 11 月 08 日

位置：工區內

備註：

1F 牆鋼筋取樣：

SD280W D10(#3)*1 支

SD420W D13(#4)*1 支

SD420W D16(#5)*1 支




日期：113 年 11 月 08 日

位置：工區內

備註：

取樣完，將送往實驗室。



花蓮縣新建圖書館統包工程

1F 牆鋼筋抗拉、抗彎試驗



日期：113 年 11 月 11 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

1F 牆筋抗拉試驗。



日期：113 年 11 月 11 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

1F 牆筋抗彎試驗。



日期：113 年 11 月 11 日

位置：世昌檢驗科技有限公司

備註：

1F 牆筋抗拉、抗彎試驗後成果照。

